



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ...สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง โทร...อ.๓๘๖๔ ๗๕๐๕

ที่...รย.๗๓๘๐๑/๓๑๔.....วันที่...๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔.....

เรื่อง ขออนุมัติประกาศรายงานผลลดการใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง (ระหว่างเดือน กันยายน ๒๕๖๓ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔) รอบ ๖ เดือน

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง

๑. เรื่องเดิม

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง ได้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานและติดตามผลการใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง ได้กำหนดให้เกิดการลดใช้พลังงานอย่างน้อย ๑๐% และกำหนดให้ผลการประหยัดพลังงานเป็นตัวชี้วัดผลงาน (Key Performance Index: KPI) “ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน” เป็นหนึ่งในกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ ส่วนราชการ จังหวัด และสถาบันอุดมศึกษา โดยเริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ สำนักงาน ก.พ.ร. จึงกำหนดให้สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน จัดทำระบบบันทึกข้อมูลผ่านระบบ e-report เว็บไซต์ www.e-report.energy.go.th ภายใต้โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ โดยให้ทุกหน่วยงานบันทึกข้อมูลผ่านเว็บไซต์ดังกล่าว เป็นประจำทุกเดือน เพื่อเป็นข้อมูลในการประเมินผลความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง ได้ดำเนินการจัดทำระบบบันทึกข้อมูลผ่านระบบ e-report เว็บไซต์ www.e-report.energy.go.th ซึ่งได้นำข้อมูลการใช้พลังงาน (ไฟฟ้า/น้ำมันเชื้อเพลิง) มากำหนดวิธีการใช้พลังงานของหน่วยงานให้เป็นไปตามมาตรการที่กำหนด มีผลดังนี้

ข้อมูล	ปีงบประมาณ ๒๕๖๔					
	ก.ย. ๖๓	ต.ค. ๖๓	พ.ย. ๖๓	ธ.ค. ๖๓	ม.ค. ๖๔	ก.พ. ๖๔
๑. บุคลากรทำงานเต็มเวลา (คน)	๕๑.๐๐	๕๑.๐๐	๕๐.๐๐	๕๑.๐๐	๕๑.๐๐	๕๓.๐๐
๒. พื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร (ตารางเมตร)	๖,๕๕๒.๔๑	๖,๕๕๒.๔๑	๖,๕๕๒.๔๑	๖,๕๕๒.๔๑	๖,๕๕๒.๔๑	๖,๕๕๒.๔๑
๓. เวลาทำการ (ชั่วโมง)	๗๒๐.๐๐	๗๔๔.๐๐	๗๒๐.๐๐	๗๔๔.๐๐	๗๔๔.๐๐	๖๗๒.๐๐
๔. ผู้ที่เข้ามาใช้บริการ (คน)	๖๘๙.๐๐	๘๕๓.๐๐	๕๗๙.๐๐	๗๒๒.๐๐	๕๕๕.๐๐	๕๑๔.๐๐
๕. พื้นที่การให้บริการ (ตารางกิโลเมตร)	๔๒.๐๐	๔๒.๐๐	๔๒.๐๐	๔๒.๐๐	๔๒.๐๐	๔๒.๐๐
๖. การออกพื้นที่ (ครั้ง)	๙๙.๐๐	๙๘.๐๐	๖๒.๐๐	๘๙.๐๐	๙๕.๐๐	๙๔.๐๐

๒.๒ การเปรียบเทียบ ค่ามาตรฐานการใช้พลังงานและการใช้พลังงานจริง

๒.๒.๑ การใช้ไฟฟ้า

ไฟฟ้า (หน่วย)	ปีงบประมาณ ๒๕๖๔					
	ก.ย. ๖๓	ต.ค. ๖๓	พ.ย. ๖๓	ธ.ค. ๖๓	ม.ค. ๖๔	ก.พ. ๖๔
ไฟฟ้ามาตรฐาน	๒๘,๙๗๔.๐๖	๒๗,๕๗๗.๗๘	๒๗,๖๕๑.๘๐	๒๖,๙๓๓.๐๔	๒๕,๒๑๓.๑๙	๒๖,๖๓๑.๖๘
ไฟฟ้าที่ใช้จริง	๖,๓๔๔.๐๐	๕,๔๔๖.๐๐	๔,๙๒๕.๐๐	๔,๙๔๕.๐๐	๔,๙๘๒.๐๐	๓,๙๘๘.๐๐

๒.๒.๒ การใช้น้ำมันเชื้อเพลิง

น้ำมัน (ลิตร)	ปีงบประมาณ ๒๕๖๔					
	ก.ย. ๖๓	ต.ค. ๖๓	พ.ย. ๖๓	ธ.ค. ๖๓	ม.ค. ๖๔	ก.พ. ๖๔
น้ำมันมาตรฐาน	๘๑๓.๗๖	๘๑๓.๗๖	๘๐๓.๔๗	๘๑๓.๗๖	๘๑๓.๗๖	๘๓๔.๓๔
น้ำมันที่ใช้จริง	๓๒๔.๐๐	๓๖๖.๗๕	๓๕๗.๒๕	๔๓๓.๒๕	๓๓๘.๒๕	๔๖๙.๒๐

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง ได้ดำเนินการบันทึกข้อมูลผลลดการใช้พลังงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง (ระหว่างเดือนกันยายน ๒๕๖๓ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔) รอบ ๖ เดือน คิดเป็น ร้อยละ ๓.๗๘ ผ่านเว็บไซต์ดังกล่าวข้างต้น แล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว

สูตรการคำนวณ

= $(\% \text{ ของปริมาณการใช้ไฟฟ้ามาตรฐาน เดือน ก.ย.๖๓-ก.พ.๖๔}) - \text{ปริมาณการใช้ไฟฟ้าจริง เดือน ก.ย.๖๓-ก.พ.๖๔}$
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าจริง เดือน ก.ย.๖๓-ก.พ.๖๔

$$= \frac{(\% \text{ } ๑๖๒,๙๘๑,๕๕) - ๓๐,๖๓๐}{๓๐,๖๓๐} = \text{ร้อยละ } ๓.๗๘$$

๓. ข้อพิจารณา

เห็นควรประกาศรายงานผลลดการใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง(ระหว่าง เดือนกันยายน ๒๕๖๓ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔) รอบ ๖ เดือน ที่แนบมาพร้อมนี้จักได้นำไปเผยแพร่ให้ประชาชน ทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและลงนามในประกาศ



(นางจिरนนท์ ทองติธรรมย์)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง

- เพื่อโปรดพิจารณา

-

-

(นายสุริช วงษ์เสียม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง

- (✓) อนุมัติ

- () ไม่อนุมัติ.....

(นายกิตติศักดิ์ กุศลรัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง